

☆ 川辺町では、安全な水をお届けするために、定期的に水質検査を行っています。
今月の水質検査結果(定期検査)については、下記のとおりです。

採 水 地 点 川辺町下麻生ポンプ場

No.	検 査 項 目	検 査 成 績		水 質 基 準 値	摘 要
1	一般細菌	0	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと。	
3	塩化物イオン	3.8	mg/L	200mg/l以下であること。	
4	有機物等	0.6	mg/L	3mg/l以下であること。	
5	pH値	7.1		5.8以上8.6以下であること。	
6	味	異常なし		異常でないこと。	
7	臭気	異常なし		異常でないこと。	
8	色度	0.5	度未満	5度以下であること。	
9	濁度	0.1	度未満	2度以下であること。	
10	残留塩素	0.24	mg/L		

判 定	上記検査項目については、水質検査基準に適合しています。
検 査 方 法	No.1～9：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月2日 厚生労働省告示第261号) ※ 残留塩素は採取者現地測定
検査年月日	平成 24 年 6 月 13 日
検 査 機 関	株式会社 総合保健センター 可児市川合136番地8